Komisijas protokols - ziņojums Nr. 2

par Apspriedi ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aizputes ielā 3, Priekule energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" sākšanas.

Datums: 2023.gada 4.septembrī

Laiks: 10:00

Vieta (adrese): Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Tiek sasaukta SIA "Priekules Nami" iepirkuma komisija sekojošā sastāvā:

Priekšsēdētāja: Arta Brauna

Locekļi : Rims Mickus

Signe Ozoliņa

Sēdi vada: Arta Brauna

Sēdi protokolē: Rims Mickus

Mērķis: Par apspriedes ar piegādātājiem pirms atklātā konkursa ziņojumu projektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aizputes ielā 3, Priekule energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

1. **Vispārējā informācija par apspriedi ar piegādātājiem pirms atklātā konkursa:**

1.1. Paziņojums par Apspriedi ar piegādātājiem un apspriedes noteikumi publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā www.iub.gov.lv 18/08/2023. URL: https://pvs.iub.gov.lv/show/751898

1.2. Paziņojums par Apspriedi ar piegādātājiem un pievienotie pielikumi publicēti SIA "Priekules Nami" mājas lapā internetā 18.08.2023. URL: http://www.priekulesnami.lv/index.php/iepirkumi.

1.3. Jautājumu iesniegšanas beigu termiņš 01.09.2023. plkst.16:00.

2. **Apspriedes ar piegādātājiem norise:**

2.1. 28.08.2023. no ieinteresētā piegādātāja tika saņemti sekojoši jautājumi un tika sniegtas sekojošas atbildes:

NPK	Ieinteresētā pretendenta jautājums	Pasūtītāja apsvērumi

1.	Vai dotais jautājums pirms projekta izstrādes tiks risināts no apsaimniekotāja puses?	SIA "Priekules Nami" risinās šos jautājumus ar kabeļu īpašniekiem ar mērķi atbrīvot būvdarbu laukumu.
2.	2.pielikuma 7.p prasība nav skaidra, kas tieši jāsaskaņo ar sadales tīkliem, mājas pēc uzskaites sistēmā, ja doma pieslēgumu veidot pie komunālās uzskaites skaitītāja?	Tā ir neprecizitāte Darba uzdevumā. Ja attiecināms, tad ar AS "Sadales tīkli" ir jāsaskaņo tikai elektroietaišu atvirzīšana no mājas fasādes.
3.	2.pielikuma 7.,9.p Iepazīstoties ar energoauditu un ņemot vērā lokālās tāmes nr.5 specifikāciju precizējiet informāciju par karstā ūdens uzskaiti pozīcija nr.13 tas domāts tiešām aukstajam vai karstajam ūdenim?	Attālinātā skaitītāju rādījumu uzskaite ir paredzēta karstajam un aukstajam ūdenim.
4.	2.pielikuma 7.p minētais Jānodrošina visu skaitītāju rādījumu nolasīšana SIA "Priekules Nami" vismaz vienu reizi diennaktī." Tas domāts lai nodotu rādījumu datus vienreiz diennaktī, vai piekļuvi SIA "Priekules Nami", jo piekļuvi standartā pasūtītājs var piekļūt jebkurā diennakts laikā un redzēt pašreizējos patēriņus par jebkuru momentu.	Vienu reizi diennaktī ir minimālā prasība. Ja nolasīšana ir iespējama online režīmā, tas atbilst Nolikuma prasībām.

2.2. Saskaņā ar apspriedes ar piegādātājiem noteikumiem projektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aizputes ielā 3, Priekule energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", Protokolu –ziņojumu publicēt SIA "Priekules Nami" mājas lapā internetā līdz 06.09.2023. URL: http://www.priekulesnami.lv/index.php/iepirkumi .

2.3. Slēgt komisijas sēdi 11:05.

Priekšsēdētāja: Arta Brauna _____

Locekļi: Rims Mickus _____

Signe Ozoliņa _____